

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ58.В.01429

№ 0000097

ЗАЯВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество "Вышневолоцкий ордена "Знак Почета" мебельно-деревообрабатывающий комбинат" (ОАО "Вышневолоцкий МДОК"). Адрес: 171155, Россия, Тверская обл., г. Вышний Волочек, ул. Лесозаводская, д.3. ОГРН: 1026901599548. Телефон: 84823322132, 84823321138. Факс: 84823322200. E-mail: mdok@mdok.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество "Вышневолоцкий ордена "Знак Почета" мебельно-деревообрабатывающий комбинат" (ОАО "Вышневолоцкий МДОК"). Адрес: 171155, Россия, Тверская обл., г. Вышний Волочек, ул. Лесозаводская, д.3. ОГРН: 1026901599548. Телефон: 84823322132, 84823321138. Факс: 84823322200. E-mail: mdok@mdok.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" 301760, Россия, Тульская обл., г. Донской, ул. Горноспасательная, д. 1А, тел./факс: 84952801686. ОГРН: 1107154016166. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58 выдан 28.12.2010 г. МЧС России

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Декоративный бумажно-слоистый пластик трудногорючий (HPL – High Pressure Laminate) типов (см. Приложение – бланк № 0000054), выпускаемый по ТУ 2256-003-00256308-2012. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

22 5621

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ) ГОСТ Р 51690-2000 с изм. №1 (п.п. 3.3.9а, 3.3.10, 4.17, 4.19) "Вагоны пассажирские магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия" См. Приложение – бланк № 0000054

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № 2690 -С/ТР от 14.05.2015 г., № 2691-С/ТР от 14.05.2015 г. ИЛ "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 28.12.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № СДСГК RU.OS05.K04026 от 29.04.2015 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.05.2015

по 18.05.2018

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

А.А. Гомзов

инициал, фамилия

А.П. Губенко

инициал, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ58.В.01429

(обязательная сертификация)

№ 0000054

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№№ п/п	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
1	Декоративный бумажно-слоистый пластик трудногорючий (HPL – High Pressure Laminate) типов ДБСП ТГ 1/01/С, ДБСП ТГ 1/02/С, ДБСП ТГ 1/03/С, толщиной от 0,6 мм до 3 мм, выпускаемый по ТУ 2256-003-00256308-2012	Трудногорючий материал по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.3; Группа дымообразующей способности – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18; Не распространяющий пламя по поверхности по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.19; Группа по токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20; Группа горючести – Г2 (умеренногорючие) по ГОСТ 30244-94; Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96
2	Декоративный бумажно-слоистый пластик трудногорючий (HPL – High Pressure Laminate) типов ДБСП ТГ 2/01/С, ДБСП ТГ 2/02/С, ДБСП ТГ 2/03/С, толщиной от 3 мм до 25 мм, выпускаемый по ТУ 2256-003-00256308-2012	Трудногорючий материал по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.3; Группа дымообразующей способности – Д1 (с малой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18; Не распространяющий пламя по поверхности по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.19; Группа по токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20; Группа горючести – Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94; Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)



А.А. Гомзов

инициалы, фамилия

А.П. Губенко

инициалы, фамилия